



**MFTK Szakmai Konferencia
2021**

**NYÍREGYHÁZI KVK KATASZTRÓFAVÉDELMI
HATÓSÁGI OSZTÁLY**



**A TŰZVÉDELMI AKTUALITÁSOKRÓL NEM CSAK
TÉLI IDŐBEN**

Készítette:

**Dr. Lakatos Bence R. tű. fhdgy.
osztályvezető**

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
NYÍREGYHÁZI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, ERDŐ SOR 5.
+36-42-404-444, +36-30-128-3643

2021

**„A biztonság hiánya a tudás
hiányában áll fenn.”**

L. Ron Hubbard

AZ ELŐADÁS TEMATIKÁJA

- Vonatkozó jogszabályok ismertetése
- Tűzvédelmi szakképesítés
- Ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás
- Hatósági szankció rendszer
- Összegzés
- Záró gondolat



VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ISMERTETÉSE

- **Magyarország Alaptörvénye** (2011. április 25.)
- A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló **1996. évi XXXI. törvény**
- Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló **54/2014. (XII. 5.) BM rendelet**
- A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló **30/1996. (XII. 6.) BM rendelet**
- A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képzési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló **9/2015. (III. 25.) BM rendelet**
- A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló **45/2011. (XII. 7.) BM rendelet**



TŰZVÉDELMI SZAKKÉPESÍTÉS

Szakmai képzés: a gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófavédelem, a polgári védelem, valamint a tűzvédelem szakágazatban, illetve a tűzvédelmi szolgáltatás területén foglalkoztatottak részére szakma végzésére jogosító, beosztás betöltését biztosító, programkövetelménnyel rendelkező olyan szakképesítés megszerzésére irányuló képzés, amelynek célja a szakma végzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek, képességek megszerzése,



TŰZVÉDELMI SZAKKÉPESÍTÉS II.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló **1996. évi XXXI. törvény** (a továbbiakban: *Ttv.*) **19. § (1) bekezdés**

Tűzvédelmi szabályzat



Tűzvédelmi
szakképesítés

Ttv. 19. § (3) bekezdés
a)-d) pontok szerinti
létesítményekben



TŰZVÉDELMI SZAKKÉPESÍTÉS III.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló
9/2015. (III. 25.) BM rendelet

Milyen képesítési követelmények vannak?



9/2015. (III. 25.) BM rendelet
6. § és 7. § (5) bekezdés
rendelkezése szerint

9/2015. (III. 25.) BM
rendelet 1. melléklet
3. pontja és az 5.
melléklet tartalmazza.

TŰZVÉDELMI SZAKKÉPESÍTÉS IV.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló
9/2015. (III. 25.) BM rendelet

**minimum havi 8
órában**

**középszintű tűzvédelmi
szakképesítéssel
rendelkező személy**

Pl.:

2.1. a tűzvédelmi előadó
szakképesítés,

2.2. a 10 hónapos képzési
idejű tűzoltó tiszthelyettes-
képző szak, ...

**minimum havi 16
órában**

**felsőszintű tűzvédelmi
szakképesítéssel
rendelkező személy**

Pl.:

3.1. egyetemi vagy főiskolai
végzettség megszerzését követően
a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó
átképző szakon szerzett képesítés,

3.2. tűzvédelmi főelőadó
szakképesítés, ...

TŰZVÉDELMI SZAKKÉPESÍTÉS V.

középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy

minimum havi 8 órában

- a) a gazdálkodó szervezet **fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot** állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége **meghaladja az 1000 kg-ot vagy 1000 litert, de legfeljebb 5000 kg vagy 5000 liter**, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet,
- b) a gazdálkodó szervezet **mérsékeltén tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket** tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, **összesített alapterület meghaladja az 1000 m²-t, de legfeljebb 10 000 m²**, vagy
- d) a gazdálkodó szervezet olyan **épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel**,
- da) amelyben **tömegtartózkodásra** szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,
- db) amely **összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő**, vagy
- dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek **elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása** történik és e személyek **egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő**.



TŰZVÉDELMI SZAKKÉPESÍTÉS VI.

felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy

minimum havi 16 órában

- a) a gazdálkodó szervezet **főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság** működtetésére kötelezett,
- b) a gazdálkodó szervezet **fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot** állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége **meghaladja az 5000 kg vagy 5000 liter mennyiséget**, kivéve az üzemanyagtöltő állomást üzemeltető gazdálkodó szervezetet,
- c) a gazdálkodó szervezet **mérsékeltén tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot**, terméket tárol és az egy telephelyen **a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra** szolgáló, összesített alapterület **meghaladja a 10 000 m²-t**, vagy
- d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet **üzemeltet, vagy bérel**,
 - da) amelyben **500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség** található,
 - db) amely **összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt**, vagy
 - dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek **elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása** történik és **e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt**.



ELLENŐRZÉS, FELÜLVIZSGÁLAT, KARBANTARTÁS

A Ttv. 18. § (1) bekezdés értelmében a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban **gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról**, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.



Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló - jogszabályban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt **állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni;**

ELLENŐRZÉS, FELÜLVIZSGÁLAT, KARBANTARTÁS II.



Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló **54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 248. § (1) bekezdés** értelmében **az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.**

Üzemeltetői ellenőrzés: az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak **írásban történő dokumentálása.**

Üzemeltetői ellenőrzést végző személy: az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt személy, **aki végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést.**



ELLENŐRZÉS, FELÜLVIZSGÁLAT, KARBANTARTÁS III.

18. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez *

1. táblázat, az Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat fejezetéhez

	A	B	C	D	E	F	G
1	Érintett műszaki megoldás	Üzemeltetői ellenőrzés		Időszakos felülvizsgálat		Karbantartás	
2		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
3	Tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap) *, 12 hónap (+ 1 hónap) *, 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
4	Fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
5	Beépített tűzjelző berendezés	1 nap, 1 hónap, 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét), 12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
6	Beépített tűzoltó berendezés	1 hét, 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
7	Tűz- és hibaátjelző berendezés	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
8	Tűzoltósági kulcsszéf	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
9	Tűzoltósági rádióerősítő	nincs követelmény		6 hónap (+ 2 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
10	Tűzoltó felvonó	3 hónap	tűzvédelmi	12 hónap	tűzvédelmi	az időszakos	tűzvédelmi

ELLENŐRZÉS, FELÜLVIZSGÁLAT, KARBANTARTÁS IV.

Szükséges műszaki megoldások ellenőrzése, felülvizsgálata, karbantartása a 18. melléklet szerint

Tűzvédelmi oktatások
kiemelt szerepe

Ciklusidők betartása,
dokumentálás tűzvédelmi
üzemeltetési napló

Ellenőrzés, felülvizsgálat
és karbantartás közötti
különbségek



Tűzvédelmi Műszaki Irányelv
Fire Protection Technical Guideline
Azonosító: TvMI 12.4:2021.07.15.

Témakör:
Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás
Control, inspection and maintenance

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 4/A. § e) pontjában foglalt jogkörömmel fogva az ellenőrzésről, felülvizsgálatról és karbantartásról szóló Tűzvédelmi Műszaki Irányelv módosítását egységes szerkezetben kiadom.
2021. július 15-től érvényes és ezzel egyidejűleg a TvMI 12.3:2020.01.22. azonosítóval

ELLENŐRZÉS, FELÜLVIZSGÁLAT, KARBANTARTÁS V.

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv
Fire Protection Technical Guideline
Azonosító: TvMI 12.4:2021.07.15.

Témakör:
Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás
Control, inspection and maintenance

4.4. Üzemeltetői ellenőrzés

4.4.1. Az üzemeltetői ellenőrzésről készített dokumentum, **tűzvédelmi üzemeltetési napló tartalma megfelelő, ha legalább** az alábbiakat tartalmazza:

- a) a létesítmény nevét, címét,
- b) az ellenőrzési tevékenység **típusa**, (pl.: üzemeltetői ellenőrzés),
- c) az üzemeltetői ellenőrzés **dátumát**,
- d) az üzemeltetői ellenőrzés **megállapításait**,
- e) az üzemeltetői ellenőrzést végző **személy nevét**,
- f) amennyiben az üzemeltetői ellenőrzést jogi személy vállalta át, a jogi személy **nevét, címét, (egyéb elérhetőségét)**,
- g) **az üzemeltetői ellenőrzést végző személy aláírását**, elektronikusan vezetett üzemeltetési napló esetén a 4.5.5.2. pontban foglalt aláírást.

ELLENŐRZÉS, FELÜLVIZSGÁLAT, KARBANTARTÁS VI.

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv
Fire Protection Technical Guideline
Azonosító: TvMI 12.4:2021.07.15.

Témakör:
Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás
Control, inspection and maintenance

4.4.3. Amennyiben üzemeltetőtől más személy vagy szervezet teljes körűen vagy részben átvállalja az üzemeltetői ellenőrzést, **az akkor felel meg** az OTSZ előírásainak, ha **írásos megállapodás** (pl.: szerződés, munkaköri leírás) **tartalmazza a tevékenység végzésére vonatkozó feltételeket.**

4.4.4. Az időszakos felülvizsgálat elvégzésével teljesül az üzemeltetői ellenőrzés is, így az erre a ciklusidőre vonatkozó üzemeltetői ellenőrzés igazolható az időszakos felülvizsgálat dokumentálásával.

ELLENŐRZÉS, FELÜLVIZSGÁLAT, KARBANTARTÁS VII.

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv
Fire Protection Technical Guideline
Azonosító: TvMI 12.4:2021.07.15.

Témakör:
Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás
Control, inspection and maintenance

4.5.4. Az időszakos felülvizsgálatról, karbantartásról, javításról készített dokumentum, tűzvédelmi üzemeltetési napló tartalma megfelelő, ha legalább az alábbi általános, valamint az OTSZ és a TvMI külön fejezeteiben rögzített speciális adatokat tartalmazza:

- a) a létesítmény **nevét, címét,**
- b) a felülvizsgálat, karbantartás **típusát,**
- c) a felülvizsgálat, karbantartás **dátumát,**
- d) a felülvizsgálati, karbantartási tevékenységet végző **szervezet nevét és címét,** valamint a jogosult **személy nevét.**
- e) amennyiben a tevékenység végzése tűzvédelmi szakvizsgához kötött, akkor a felülvizsgálatot, karbantartást végző jogosult személy **tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány számát és a bizonyítvány érvényességi idejét,**
- f) a jogosult személy **megállapítását,**
- g) a felülvizsgálatot, karbantartást, javítást végző **személy aláírását,** elektronikusan vezetett üzemeltetési napló esetén a 4.5.5.2. pontban **foglalt aláírást.**

HATÓSÁGI SZANKCIÓRENDSZER

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról
szóló 2017. évi CXXV. törvény alapján:

Figyelmeztetés

Tűzvédelmi bírság

Tevékenység végzésétől eltiltás

Elkobzás



HATÓSÁGI SZANKCIÓRENDSZER III.

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról
szóló 2017. évi CXXV. törvény alapján:

Tűzvédelmi bírság



A Ttv. 11. § (3) bekezdés a)-i) pontjaiban foglaltak esetében mérlegelés nélkül **kötelezően ki kell szabni a tűzvédelmi bírságot**, ezek közül kiemelném:
c) kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárvatartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül,
e) szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel vagy oltóvíz-felhasználás akadályozása,
i) **ha az üzemeltető** - aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva - megfelelő szervezettel, illetve **tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a tűzvédelemről ott, ahol ezt jogszabály előírja.**

HATÓSÁGI SZANKCIÓRENDSZER II.

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról
szóló 2017. évi CXXV. törvény alapján:

Figyelmeztetés

Tűzvédelmi bírság



A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló **259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet** tartalmazza a tűzvédelmi szabálytalanság tényállásait, valamint ezekre vetítve a tűzvédelmi bírság legkisebb és legnagyobb összegét.

A hatósági gyakorlatban a fokozatosság elve szerint járunk el, viszont a nem kötelező bírságtételek esetében is lehetősége van a hatóságnak arra, hogy a mérlegelési jogával élve a feltárt szabálytalanságok és a rendelkezésére álló tények alapján a figyelmeztetés alkalmazását mellőzi és tűzvédelmi bírságot szab ki.

ÖSSZEGZÉS



A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló **1996. évi XXXI. törvény**

Tűzvédelmi szakképesítés kiemelt szerepe, havi minimum óraszám igazolásának, végzettségeknek az ellenőrzése.

Ellenőrzés, Felülvizsgálat, Karbantartás tűzvédelmi szabályzatban, tűzvédelmi üzemeltetési naplóban történő átlátható elkülönítése, a három közötti különbségek áttekintése, a szabályzat naprakész, létesítményre történő aktualizálása, tűzvédelmi oktatás kiemelt fontossága.


**FOLYAMATOS KONZULTÁCIÓS,
EGYEZTETÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT A
KIRENDELTSÉG HATÓSÁGI OSZTÁLYA!**



ZÁRÓ GONDOLAT

Az előadásom záró gondolata **L. Ron Hubbard** a *munka problémái* című könyvéből vett idézettel zárnám, miszerint

„a biztonság hiánya a tudás hiányában áll fenn.”



Kérdések?





FOLYTATÁSA KÖVETKEZHET...

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!





**MFTK Szakmai Konferencia
2021**

**NYÍREGYHÁZI KVK KATASZTRÓFAVÉDELMI
HATÓSÁGI OSZTÁLY**



**A TŰZVÉDELMI AKTUALITÁSOKRÓL NEM CSAK
TÉLI IDŐBEN**

Készítette:

**Dr. Lakatos Bence R. tű. fhdgy.
osztályvezető**

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
NYÍREGYHÁZI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, ERDŐ SOR 5.
+36-42-404-444, +36-30-128-3643

2021

**„A biztonság hiánya a tudás
hiányában áll fenn.”**

L. Ron Hubbard